

MALÉ LEVÁRE

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Dátum vypracovania: November 2006

I. Základné údaje o verejnej kanalizácii

- 1. Názov verejnej kanalizácie:** Verejná kanalizácia obce Malé Leváre
- 2. Údaje o investórovi verejnej kanalizácie:** Združenie obcí v Povodí rieky Moravy
- 3. Údaje o vlastníkovi verejnej kanalizácie:** Obecný úrad Malé Leváre
- 4. Údaje o prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie:** AQUASECO s.r.o. Ivanka pri Dunaji
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
- 5. Údaje o projektantovi verejnej kanalizácie:** Hydrocoop s.r.o. Bratislava
- 6. Údaje o dodávateľovi stavebnej časti:** Unistav Senica
- 7. Údaje o dodávateľovi technologickej časti:** ABC TERM s.r.o. Bratislava
- 8. Údaje o spracovateľovi prevádzkového poriadku:**
Ing. Juraj Pekarovič – Facility Management a stavebnictvo
- 9. Dátum uvedenia do skúšobnej prevádzky:** 6.7.2005
- 10. Dátum uvedenia do trvalej prevádzky:**
- 11. Dátum schválenia, podpis a odtlačok pečiatky schvaľovateľa prevádzkového poriadku:**

12. Podmienky určené v rozhodnutiach orgánov verejnej správy na prevádzkovanie verejnej kanalizácie

Rozhodnutie OÚŽP Malacky č. j.: o povolení trvalej prevádzky verejnej kanalizácie Veľké Leváre, ktorým boli určené podmienky v súvislosti s prevádzkováním verejnej kanalizácie tvorí súčasť tohto prevádzkového poriadku.

13. Organizačné opatrenia

13.1. Zoznam miest uloženia organizačného poriadku verejnej kanalizácie:

Obecný úrad	2x
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie	1x

13.2. Zoznam miest uloženia výkresovej dokumentácie a projektu skutočného zhotovenia stavby verejnej kanalizácie:

Obecný úrad Malé Leváre

13.3. Počet zhotoviených exemplárov prevádzkového poriadku: 3

14. Rozsah verejnej kanalizácie, počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu:

Verejná kanalizácia obce Malé Leváre bola vybudovaná iba pre odvádzanie splaškových odpadových vôd.

Základné projektované parametre:

Celková dĺžka verejnej kanalizácie:	1 815 m	DN 300
	225 m	DN 400

Podchody pod štátnej cestou: 2 ks

Čerpacie stanice: 2 ks (ČS ML2, ČS ML3)

Výtlak na splaškovej kanalizácii ML2	617 m	DN 80
--------------------------------------	-------	-------

Odkaľovacia šachta 1 ks

Odvzdušňovacia šachta 1 ks

Čistiaca šachta 1 ks

Výtlak ML3 – Gajary	4 730 m	DN 200
---------------------	---------	--------

Odkaľovacie šachty 13 ks

Odvzdušňovacie šachty 10 ks

Vzdušníky osadené na potrubí zavesenom na moste 2 ks

Križovanie s vodnými tokmi 3 ks

Projektovaný počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu:

Súčasnosť 1 000

Výhľad 1 200

Evidovaný počet prípojok napojených na verejnú kanalizáciu obce Malé Leváre v roku 2006: 35

15. Stručné informácie o hydrologických údajoch odkanalizovaného územia a recipientu

Záujmové územie je ohraničené zo západu Lakšárskym potokom a z juhu riekou Rudava. Ústím uvedených tokov je rieka Morava.

Splaškové odpadové vody z obce Malé Leváre sú spoločne s odpadovými vodami z obcí Závod a Veľké Leváre čistené v čistiarni odpadových vôd Gajary.

Recipientom vyčistených odpadových vôd z ČOV Gajary je rieka Morava.

Rieka Morava patrí v hraničnom úseku 0,00 – 70,00 km medzi vodohospodársky významné toku: Číslo hydrologického poradia (podľa EZZ): 4-17-02-067

16. Charakter priemyslu a množstvá vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Na verejnú kanalizáciu obce Malé Leváre nie sú napojení žiadny producenti priemyselných odpadových vôd.

Verejnou kanalizáciu sú odvádzané iba splaškové odpadové vody z domácností a drobných prevádzok.

17. Stručný technický opis verejnej kanalizácie a hydraulické údaje

V obci Malé Leváre je vybudovaná splašková kanalizácia s prípojkami pre odvádzanie splaškových odpadových vod z domácností a drobných prevádzok.

Splaškové odpadové vody z obce Malé Leváre sú prečerpávané a odvádzané výtlačným potrubím do verejnej kanalizácie obce Gajary s ich následným čistením na ČOV Gajary.

Stoková sieť v obci Malé Leváre je vybudovaná z kanalizačných rúr PVC profil DN 300mm a DN 400mm tesnených gumovým krúžkom. Priemerná hĺbka uloženia stôk je 2,3m.

Na stokovej sieti v lomových bodoch a v miestach spojenia stôk sú vybudované revízne a sútokové kanalizačné šachty DN 1000mm. Šachty sú s prefabrikovaným dnom aj komínom. Vodotesnosť šácht je zabezpečená vložením gumových tesnení medzi jednotlivé prefabrikované prvky kanalizačných šácht.

Domové prípojky sú vybudované z rúr PVC DN 200 a DN 150mm.

Výtlačné potrubia na splaškovej kanalizácii je vybudované z tlakových polyetylénových rúr HDPE, PN 10 (ML 2).

Výtlačné potrubie ML3 z obce Malé Leváre do obce Gajary je zrealizované z tlakového PVC.

Označenie	Názov	Dĺžka (m)	Materiál
ML 2	Malé Leváre	617	HDPE, PN10, DN 80
ML 3	Malé Leváre - Gajary	4730	Tlak. PVC, DN 200

Na verejnej kanalizácii obce Malé Leváre je vybudovaná čerpacia stanica ČS ML2.

Na výtlačnom potrubí z obce Malé Leváre do obce Gajary je vybudovaná čerpacia stanica ČS ML3.

Čerpacia stanica ČS ML2 bola zrealizovaná prestavbou objektu jstvujúcej železobetónovej žumpy materskej školy. Čerpacia stanica ČS ML3 je vybudovaná zo železobetónových rúr TZR 220. Vedľa čerpacej stanice je umiestnená armatúrna komora s meraním prietocného množstva odpadových vod.

V čerpacích staniciach je osadené jedno prevádzkové a jedno rezervné čerpadlo. Prevádzka čerpacích staníc je plnoautomatická. Chod čerpadiel je riadený plavákovými spínačmi, s možnosťou manuálneho spustenia chodu čerpadiel z miesta. Prípadná porucha čerpadiel je signalizovaná akusticky s priamym nábehom rezervného čerpadla.

Stoková sieť je navrhnutá v spádoch, ktoré zabezpečujú dostatočnú unášaciu rýchlosť prúdenia odpadových vod.

18. Súpis objektov verejnej kanalizácie s nadväznosťou na prevádzku verejnej kanalizácie

Objekt	Počet	Charakteristika
Čerpacia stanica ML2	1	Q max/d 10,7 l/s
Čerpacia stanica ML3	1	Q max 47,0 l/s

19. Spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri prevádzke verejnej kanalizácie

Odpady vznikajúce pri prevádzke verejnej kanalizácie Malé Leváre majú prevažujúci charakter usadených nerozpustných látok.

Ku vzniku odpadov v prevádzke verejnej kanalizácie dochádza ľažbou usadených nerozpustných látok zo šácht a akumulačných priestorov objektov na verejnej kanalizácii.

Vzhľadom na obsah znečistenia (jedná sa o splaškové odpadové vody) je možné odpady vznikajúce pri prevádzke verejnej kanalizácie považovať za komunálny odpad.

Vlastníkom verejnej kanalizácie je obecný úrad Malé Leváre. Nakolko v súlade so zák.č.223/2001 Zb. za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec, je určenie spôsobu likvidácie odpadov vznikajúcich pri prevádzke verejnej kanalizácie v kompetencii obecného úradu.

Obecný úrad písomne určí na žiadosť prevádzkovateľa verejnej kanalizácie spôsob a miesto likvidácie odpadov vznikajúcich pri prevádzke verejnej kanalizácie.

Povinnosti prevádzkovateľa pri likvidácii odpadov:

1. Vyťažený odpad uložiť na jedno miesto uložiť tak, aby bolo možné jeho prirodzené odvodnenie
2. Po odvodnení odpadu zabezpečiť jeho odvoz a likvidáciu spôsobom určeným obcou.

20. Program prevádzkového monitoringu

Odber vzoriek a vykonávanie rozborov odpadových vôd sa vykonáva v rámci prevádzkového monitoringu (Vyhláška č.315 / 2004 Zb) verejnej kanalizácie.

Prevádzkový monitoring tvoria:

1. Prevádzkový monitoring v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie.
2. Inšpekčný monitoring, ktorý sa vykonáva u producentov priemyselných odpadových vôd pripojených na verejnú kanalizáciu.

20.1. Prevádzkový monitoring v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie:

Rozhodujúce miesta prevádzkového monitoringu určuje príloha č.1 Vyhl.č. 315/2004 Zb. nasledovne:

- Prítokové potrubie na ČOV
- Odtok z mechanického stupňa
- Odtok z biologického stupňa
- Vypúšťanie z kanalizačných výustov do recipientu
- Obtok biologického stupňa alebo ČOV
- Aktivačná nádrž
- Prívod kalovej vody
- Odťah kalu
- Vyhničacia nádrž
- Plynojem
- Dovoz odpadových vôd (výtok z cisterny)

Na verejnej kanalizácii Malé Leváre nie je vybudovaná čistiareň odpadových vôd. Splaškové odpadové vody z obce Malé Leváre sú čistené na ČOV Gajary.

Z uvedeného dôvodu nie je potrebné Prevádzkový monitoring v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie Malé Leváre vykonávať.

20.2 Inšpekčný monitoring

Inšpekčný monitoring tvorí:

- a) priebežná (plánovaná) kontrola vypúštaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie
 - b) náhodná (neplánovaná) kontrola vypúštaných odpadových vôd
- Na základe inšpekčného monitoringu sa posudzujú
- a) výsledky a spôsob kontroly odpadových vôd zabezpečovanej producentom odpadových vôd vo vzťahu k povoleným a zmluvne dohodnutým hodnotám ukazovateľov pre príjem odpadových vôd do verejnej kanalizácie
 - b) prekračovanie zmluvne dohodnutého množstva odpadových vôd, množstva znečistenia odpadových vôd a režimu vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Inšpekčný monitoring sa v súlade s Vyhláškou č.315 / 2004 Zb. vykonáva u producentov priemyselných odpadových vôd pripojených na verejnú kanalizáciu.

Na verejnú kanalizáciu Malé Leváre nie sú napojení žiadny producenti odpadových vôd a tátu slúži iba na odvádzanie splaškových odpadových vôd z domácností a drobných prevádzok. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné program inšpekčného monitoringu vykonávať.

ČOV Gajary do ktorej sú privádzané splaškové odpadové vody z obcí Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod a Gajary bola naprojektovaná okrem čistenia splaškových odpadových vôd privádzaných verejnou kanalizáciou aj pre čistenie odpadových vôd zo žúmp a septikov z objektov a domácností, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu.

Z uvedeného dôvodu je vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp a septikov do verejnej kanalizácie Malé Leváre zakázané.

Upozornenie:

§ 23 Zákona č.442/2002 Zb,odst. 7

V prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami, je zakázané vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy.

II. Zoznam rozhodujúcich producentov odpadových vôd napojených na verejnú kanalizáciu

1. Údaje o rozhodujúcom producentovi

Na verejnú kanalizáciu Malé Leváre nie sú v súčasnosti napojení žiadni rozhodujúci producenti odpadových vôd, ani sa v budúcnosti s napojením rozhodujúcich producentov na verejnú kanalizáciu neuvažuje.

2. Miesto napojenia rozhodujúceho producenta na verejnú kanalizáciu

Na verejnej kanalizácii Malé Leváre sa nenachádza žiadne miesto napojenia rozhodujúceho producenta.

3. Zmluvne dohodnuté priemerné a maximálne množstvo a kvalita odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie rozhodujúcim producentom

Pre verejnú kanalizáciu Malé Leváre neexistuje žiadne s rozhodujúcim producentom zmluvne dohodnuté priemerné a maximálne množstvo a kvalita odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie.

III. Bilancia množstva odpadových vôd a ich znečistenia

1. Bilancia množstva odpadových vôd a ich znečistenia prijímaného do verejnej kanalizácie

Verejnou kanalizáciu obce Malé Leváre sú odvádzané splaškové odpadové vody z domácností a drobných prevádzok.

Bilancia množstva odpadových vôd:

Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3 Vyhlášky č.397 / 2003 Zb.

Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie podľa § 5 Vyhlášky č.397 / 2003 Zb.

Znečistenie vo vypúšťaných splaškových vodách nie je na verejnej kanalizácii s výnimkou mimoriadnych prevádzkových stavov potrebné sledovať a vyhodnocovať.

Do splaškovej kanalizácie môžu byť vypúšťané iba splaškové odpadové vody od obyvateľov a drobných prevádzok.

Približné zloženie splaškových odpadových vôd (STN 73 6701):

pH	7,2	až	7,8
sediment po 1 hodine	3	až	4,5 ml / l
nerozpustné látky	500	až	700 mg / l
z toho usadiťné	67 %		
neusadiťné	33 %		
rozpustné látky	600	až	800 mg / l
BSK ₅	100	až	400 mg / l
CHSK	250	až	1000 mg / l
Oxidovateľnosť manganistanom v O ₂	100	až	500 mg / l
NH ₄	20	až	42 mg / l

2. Bilancia množstva odpadových vôd a ich znečistenia v rozhodujúcich uzloch verejnej kanalizácie

Na verejnú kanalizáciu Malé Leváre nie sú napojení žiadny rozhodujúci producenti odpadových vôd. Miesto napojenia rozhodujúceho producenta odpadových vôd na verejnú kanalizáciu je možné povaľovať za rozhodujúci uzol verejnej kanalizácie.

Prevádzkový poriadok neurčuje pre verejnú kanalizáciu Malé Leváre rozhodujúce uzly pre sledovanie bilancie množstva a znečistenia odpadových vôd a preto ich sledovanie nie je potrebné v prípade, ak miesta sledovania bilancie množstva odpadových vôd a ich znečistenie v rozhodujúcich uzloch verejnej kanalizácie nie sú určené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu.

3. Bilancia množstva odpadových vôd a ich znečistenia po jednotlivých stupňoch čistenia a účinnosť jednotlivých stupňov čistenia a čistiarne odpadových vôd

Na verejnej kanalizácii Malé Leváre nie je vybudovaná čistiareň odpadových vôd.

Sledovanie bilancie množstva odpadových vôd a ich znečistenia po jednotlivých stupňoch čistenia a účinnosť jednotlivých stupňov čistenia a čistiarne odpadových vôd je pre verejnú kanalizáciu Malé Leváre bezpredmetné.

4. Bilancia množstva odpadových vôd a ich znečistenia odľahčovaného do recipientu počas dažďa z jednotlivých odľahčovacích komôr

Na verejnej kanalizácii Malé Leváre nie je vybudovaná žiadna odľahčovacia komora a nedochádza počas dažďa k odľahčovaniu odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciu do recipientu.

Sledovanie bilancie množstva odpadových vôd a ich znečistenia odľahčovaného do recipientu počas dažďa z jednotlivých odľahčovacích komôr je pre verejnú kanalizáciu Malé Leváre bezpredmetné.

5. Bilancia množstva odpadových vôd a ich znečistenia na výstuji verejnej kanalizácie do recipientu

Verejná kanalizácia Malé Leváre nie je zaústená do recipientu a preto sledovanie bilancie množstva odpadových vôd a ich znečistenia na výstuji verejnej kanalizácie do recipientu je bezpredmetné.

IV. Pokyny na prevádzku a údržbu verejnej kanalizácie

1. Zoznam a počet funkčných miest na prevádzkovanie verejnej kanalizácie

1. Verejná kanalizácia Malé Leváre
2. Výtlačné potrubie Malé Leváre – Gajary

2. Podmienky príjmu odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný v súlade s § 23 zák.č.442 / 2002 Zb. pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky určené vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v cibci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak

- a) žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane technických podmienok
- b) kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.

V prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami, je zakázané vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy.

Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce tomuto prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie (čl. III tohto prevádzkového poriadku).

3. Pokyny na uvedenie verejnej kanalizácie do prevádzky alebo jej časti

Verejná kanalizácia, respektíve jej časť môže byť uvedená do prevádzky a užívaná iba ak bola riadne dokončená a bolo pre jej užívanie vydané kolaudačné rozhodnutie.

Kolaudačné rozhodnutie vydáva na základe písomnej žiadosti príslušný stavebný úrad, ktorý zabezpečoval povolenie stavby verejnej kanalizácie, respektíve jej časti.

Pred uvedením dokončenej stavby verejnej kanalizácie alebo jej časti do prevádzky je potrebné, ak si to konštrukčné riešenie vyžaduje, vykonať skúšky vodotesnosti v zmysle príslušných STN. V závislosti na náročnosti technického riešenia verejnej kanalizácie, respektíve jej časti a zväženia vlastníka je možné po dokončení stavby požíadať príslušný stavebný úrad o vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku. Po ukončení skúšobnej prevádzky nasleduje kolaudačné rozhodnutie.

K bezprostrednej ochrane verejných kanalizácií pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany (zákon č.442 / 2002 Zb., § 19).

Pásmom ochrany verejnej kanalizácie sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej kanalizácie.

Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany nasledovne:

- a) 1,5 m pri verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- b) 2,5 m pri verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

Poznámka:

V súlade s § 19 zákona č.442 / 2002 Zb. pásmo ochrany určí rozhodnutím obvodný úrad životného prostredia alebo krajský úrad životného prostredia na základe žiadosti vlastníka verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

4. Opis možných prevádzkových stavov a pokyny na riadenie a výkon prevádzky verejnej kanalizácie

4.1 Mimoriadne zhoršenie kvality odpadových vôd:

Verejnou kanalizáciou sú odvádzané iba splaškové odpadové vody z domácností a malých prevádzok. V prípade zistenia mimoriadneho zhoršenia kvality odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou je potrebné zo strany pracovníka prevádzkovateľa:

- nahlásiť zistenie zhoršenia kvality odpadových vôd vlastníkovi verejnej kanalizácie a zodpovednému vedúcemu pracovníkovi prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
- zistiť miesto úniku a druh látok, ktoré spôsobili mimoriadne zhoršenie kvality odpadových vôd
- v prípade výskytu mimoriadne škodlivých látok (chemikálie, motorový olej...) informovať vodohospodársky orgán a správcu vodného toku, oznámiť čas zistenia, predpokladanú príčinu zhoršenia kvality odpadových vôd, priaté opatrenia a predpokladaný čas potrebný k odstráneniu vzniknutého stavu
- prijať potrebné opatrenia na odstránenie vzniknutého problému a riadiť sa pokynmi vedúceho pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie

4.2. Neprimeraný nárast množstva prietoku odpadových vôd zistený pri bežnom prevádzkovom stave

Verejná kanalizácia je z časti uložená pod hladinou spodnej vody. K neprimeranému nárastu množstva prietoku odpadových vôd môže preto dôjsť z dôvodu prieniku spodnej vody do verejnej kanalizácie cez netesnosti kanalizačných šachiet ako aj cez napojenia kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu.

K zisteniu príčiny je potrebné zo strany prevádzkovateľa verejnej kanalizácie vykonať vizuálnu kontrolu verejnej kanalizácie v úseku s nárastom množstva prietoku odpadových vôd a odstrániť zistenú príčinu.

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie prebieha bežným spôsobom bez potreby prijatia mimoriadnych opatrení.

4.3. Prevádzkový stav verejnej kanalizácie v čase prívalových dažďov

Prívalové dažde môžu spôsobiť zvýšenie prietoku a mechanického znečistenia odpadových vôd vo verejnej kanalizácii v dôsledku vniknutia povrchovej dažďovej vody do verejnej kanalizácie cez otvory v poklochoch kanalizačných šácht. Prívalové dažde môžu byť taktiež aj príčinou dočasného zvýšenia hladiny spodnej vody s jej možným prienikom do verejnej kanalizácie cez netesnosti na verejnej kanalizácii.

Následne po prívalových dažďoch prevádzkovateľ verejnej kanalizácie vykoná kontrolu dôležitých uzlov verejnej kanalizácie (akumulačné priestory a technológia prečerpávacích staníc, lomové šachty....), zistí stav a odstráni prípadné následky spôsobené prívalovými vodami.

4.4. Náhle zníženie prietoku odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Je potrebné zistiť príčinu, ktorá náhle zníženie prietoku odpadových verejnou kanalizáciou spôsobila.

Najčastejšou príčinou náhleho zníženia prietoku odpadových vôd verejnou kanalizáciou môže byť upchatie verejnej kanalizácie spôsobené zachytenými nečistotami, mechanické poškodenie (zlom) kanalizačného potrubia, resp. nefunkčnosť niektoréj z prečerpávacích staníc.

Upchatie verejnej kanalizácie spôsobené zachytenými nečistotami:

- prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí uvoľnenie zachytených nečistôt dostupnými k tomuto účelu určenými mechanickými prostriedkami
- následne prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí prepáchnutie kanalizačného potrubia s výskytom závady

Mechanické poškodenie (zlom) kanalizačného potrubia:

- prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí náhradné riešenie k odvádzaniu prítoku odpadových vôd (prečerpávanie odpadových vôd medzi dvomi šachtami kalovým čerpadlom)
- prevádzkovateľ verejnej kanalizácie oznámi vzniknutý stav vlastníkovi verejnej kanalizácie a vodohospodárskemu orgánu
- prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí výmenu poškodeného kanalizačného potrubia ako odstránenie havarijného stavu

5. Pokyny na zastavenie prevádzky verejnej kanalizácie alebo jej časti

Najzávažnejšie príčiny zastavenia prevádzky verejnej kanalizácie alebo jej časti:

- a) z dôvodu mimoriadnej udalosti
- b) pri poruche na verejnej kanalizácii,
- c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
- d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je oprávnený k zastaveniu alebo obmedzeniu prevádzky verejnej kanalizácie alebo jej časti bez predchádzajúceho upozornenia iba z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri poruche na verejnej kanalizácii a pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku. Zastavenia alebo obmedzenie prevádzky je prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný bezodkladne oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie, príslušnému orgánu na ochranu zdravia, príslušnému vodohospodárskemu orgánu, hasičským jednotkám a obci; zastavenie alebo obmedzenie prevádzky pri poruche na verejnej kanalizácii je prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný oznámiť do 24 hodín dotknutým odberateľom alebo producentom.

V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd pri poruche na verejnej kanalizácii je prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný stanoviť podmienky zastavenia prevádzky verejnej kanalizácie alebo jej časti a je povinný zabezpečiť náhradné odvádzanie odpadových vôd a to spôsobom dohodnutým s vlastníkom verejnej kanalizácie v medziach technických možností a miestnych podmienok.

6. Pokyny na vykonávanie a početnosť prevádzkovej údržby verejnej kanalizácie

6.1. Stoková sieť

Pravidelné (preventívne) prehliadky stokovej siete vykonávať 1x ročne.

Casové rozvrhnutie prehliadok stokovej siete a úsekov pre vykonanie prehliadok zapracuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie do Prevádzkového plánu verejnej kanalizácie.

Prehliadky stôk bôru vizuálne. Výsledky prehliadok stôk je potrebné evidovať a vyhodnocovať v Prevádzkovom denníku verejnej kanalizácie.

Pravidelnými prehliadkami sa zisťuje potreba a rozsah:

- čistenia a údržby
- odstraňovania rásledkov narušenia stôk
- likvidácie hlodavcov
- likvidácie prienikov iných inžinierskych rozvodov
- intenzívneho vetrania stôk
- kontroly kvality odpadových vôd
- pracovného, materiálneho a strojného zabezpečenia obsluhy a údržby
- rekonštrukcie (výmeny) stôk v dôsledku ich preťaženia alebo nevyhovujúceho technického stavu a straty vodotesnosti

Čistenie stôk ja potrebné vykonať 1 x ročne.

Časové rozvrhnutie čistenia stokovej siete a úsekov pre čistenie stokovej siete zapracuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie do Prevádzkového plánu verejnej kanalizácie.

Stoky sa musia udržovať a obsluhovať tak, aby bola zachovaná ich plná prevádzkyschopnosť a dobrý stav. Dočasne vytvorené nánosy nemajú nikdy dosiahnuť úroveň dna potrubia správne zaústených kanalizačných prípojok. Nesmú obmedziť prietokovú kapacitu stoky do takej miery, aby mala nepriaznivý vplyv na okolité zariadenie a nehnuteľnosti.

6.2. Objekty na stokovej sieti:

Prehliadky objektov na stokovej sieti je potrebné vykonať 1 x ročne, ako súčasť pravidelnej prehliadky stokovej siete.

Pri prehliadkach objektov na stokovej sieti a ich príslušenstva sa zisťuje potreba a rozsah:

- prístupnosti
- čistenia a údržby
- odstránenia následkov narušenia objektov, obnovy alebo zlepšenia funkčnej schopnosti a overenia správnej funkcie
- sledovania terénu nad stokami, najmä pri šachtách
- výškových úprav poklopov
- rekonštrukcií v dôsledku preťaženia, nevyhovujúceho stavebného stavu a straty vodotesnosti

Do objektov kde sa nachádza dôležité prevádzkové zariadenie (napr. čerpacie zariadenie...) musí byť zaistená prístupnosť aj v zimnom období.

Poškodené objekty alebo ich príslušenstvo sa musí opraviť alebo vymeniť, prípadne doplniť.

Premazanie kĺzavých častí strojného vybavenia tukom sa vykonáva dvakrát za rok po ich predchádzajúcim očistení.

Kontrola náterov sa musí vykonať 1 x za dva roky. Nátery sa obnovia podľa potreby.

Trvalé elektrické inštalácie a niektoré spojovacie prvky je potrebné revidovať podľa platných predpisov a smerníc výrobcov.

6.2.1 Vstupné a sútokové šachty:

Prehliadka týchto objektov sa vykoná pri obsluhe, čistení, revízií a údržbe stôk 1x ročne.

Poškodené, nevyhovujúce a opotrebované poklopy a poklopové rámy musia byť ihned po zistení poškodenia vymenené. Skorodované a chýbajúce stúpadlá musia byť čo najskôr vymenené a natreté náterom proti korózii.

Nánosy nečistôt na stenách šácht a stúpadlach, prípadne na vstupných rebríkoch a nánosy na dne a lavičkách je potrebné odstraňovať minimálne 1x ročne.

6.2.2 Výtlačné potrubie

Vizuálna kontrola trasy vedenia výtlačného potrubia 4 x za rok.

Kontrola bude zamieraná na zhodnotenie zmien nadložia nad trasou výtlačného potrubia, na základe ktorých je možné usúdiť prípadné poškodenie výtlačného potrubia.

6.2.3 Odkaľovacie a odvzdušňovacie šachty

Kontrola odkaľovacích a odvzdušňovacích šácht bude vykonávaná 4 x za rok.

Kontrola bude zamieraná na zhodnotenie technického stavu šácht a súčasne bude vykoná aj funkčné odskúšanie odvzdušňovacieho a odkaľovacieho zariadenia.

6.2.4 Kanalizačné podchody

Kontrola kanalizačných podchodov sa vykoná 4x ročne.

Pri kontrole objektov podchodu sa zistuje najmä:

- stav pozemnej komunikácie a dráhy v mieste podchodu a v prílahlom území
- stav stoky, vstupných šácht a pod.

6.2.5 Ostatné objekty

Kontrola a údržba technológie čerpacích staníc na verejnej kanalizácii sa vykoná podľa návodu výrobcu strojno-technologického zariadenia.

Funkciu automatických čerpacích staníc bez trvalej prevádzky, ktoré sa nachádzajú na stokovej sieti je potrebné pravidelne kontrolovať 2x za týždeň.

Kontrola stavebnej časti čerpacích staníc sa vykoná 1x ročne.

6.2.6 Kanalizačné prípojky

Obsluha a údržba kanalizačných prípojok sa vykoná podľa potreby. Odstraňuje sa predovšetkým ich upchatie.

Kanalizačné prípojky sa musia evidovať u vlastníka verejnej kanalizácie.

Časové rozvrhnutie prehliadok objektov na stokovej sieti zpracuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie do Prevádzkového plánu verejnej kanalizácie.

6.3 Obsluha a údržba pri haváriách

Havarijnou obsluhou a údržbou sa odstraňujú nedostatky pri nepredvídaných poruchách, najmä pri poškodení a upchatí stôk alebo vniknutí škodlivých látok do kanalizácie.

Všetky práce potrebné na odstránenie havarijných porúch na stokovej sieti sa musia vykonať v čo najkratšom možnom termíne.

Narušené miesta po vrchu terénu, predovšetkým pozemných komunikácií sa ohraňcia a opatria dopravným značením a osvetlením.

Pri porušení prietoku stôk napr. závalom je potrebné zaistiť náhradné prevedenie odpadových vôd tak, aby nedošlo k hmotným škodám a hygienicky nežiaducej situácii.

7. Miesta a spôsob merania prietoku odpadových vôd

Miestom merania prietoku odpadových vôd z verejnej kanalizácie Malé Leváre je čerpacia stanica ČS ML3.

Meranie prietoku odpadových vôd na verejnej kanalizácii Malé Leváre je zabezpečené meracím zariadením umiestneným na výtlachom potrubí z čerpacej stanice ML3 – Gajary.

8. Miesta a spôsob prečerpávania odpadových vôd

Na stokovej sieti verejnej kanalizácie Malé Leváre je vybudovaná čerpacia stanica splaškových odpadových vôd ČS ML2 a ČS ML3.

Čerpacia stanica splaškových odpadových vôd ČS ML2 je vybudovaná z objektu jestvujúcej železobetónovej žumpy materskej školy.

V čerpacej stanici ČS ML2 sa nachádzajú 2 ks čerpadiel . Chod čerpadiel je riadený plavákovými spínačmi.

Čerpacia stanica odpadových vôd ČS ML3 slúži na prečerpávanie odpadových vôd pritekajúcich verejnou kanalizáciu z obce Malé Leváre do verejnej kanalizácie Gajary. V čerpacej stanici ČS ML3 sa nachádzajú 2 ks čerpadiel . Chod čerpadiel je riadený plavákovými spínačmi.

9. Miesta a spôsob odľahčovania odpadových vôd

Na verejnej kanalizácii Malé Leváre nie je vybudované odľahčenie odpadových vôd.

10. Spôsob čistenia odpadových vôd

Splaškové odpadové vody odvádzané verejnou kanalizáciou Malé Leváre sú čistené na mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd Gajary.

11. Najvyššia prípustná miera znečistenia odpadových vôd na vyústiach odpadových vôd do recipientu

Najvyššiu prípustnú mieru znečistenia (limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia) vypúšťaných splaškových odpadových vôd do povrchových vôd určuje Nariadenie vlády č.296 / 2005 Z.z.

Verejná kanalizácia obce Malé Leváre je vybudovaná bez vyústenia odpadových vôd do recipientu. Splaškové odpadové vody z obce Malé Leváre sú spoločne s odpadovými vodami z obcí Závod a Veľké Leváre odvedené do verejnej kanalizácie obce Gajary a sú čistené na čistiarni odpadových vôd Gajary. Vyčistené odpadové vody z ČOV Gajary sú vypúšťané do rieky Morava.

Najvyššia prípustná miera znečistenia odpadových vôd na vyústiach odpadových vôd do recipientu je sledovaná prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd Gajary.

Sledovanie najvyššej prípustnej miery znečistenia odpadových vôd na vyústiach odpadových vôd do recipientu je v rámci prevádzky verejnej kanalizácie Malé Leváre bezpredmetné.

12. Stanovené podmienky na odľahčovanie odpadových vôd

Pre verejnú kanalizáciu Malé Leváre nie sú stanovené podmienky na odľahčenie odpadových vôd.

13. Spôsob prevádzkovej kontroly prevádzkového procesu

Prevádzkovú kontrolu prevádzkového procesu verejnej kanalizácie bude vykonávať pre túto činnosť určený pracovník prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

Prevádzková kontrola prevádzkového procesu verejnej kanalizácie bude vykonávaná podľa Prevádzkového plánu verejnej kanalizácie, spracovaného prevádzkovateľom verejnej kanalizácie pre príslušný kalendárny rok.

14. Pokyny na riadenie a výkon prevádzky verejnej kanalizácie počas mimoriadnych udalostí, najmä pri prerušení dodávky elektrickej energie, pri náhlom zhoršení kvality vody, pri havárii niektorého z hlavných objektov, pri povodni, pri zemetrasení a pri epidémii

V prípade výskytu mimoriadnych udalostí v prevádzke verejnej kanalizácie je zo strany prevádzkovateľa verejnej kanalizácie potrebné prijať príslušné opatrenia, vyplývajúce zo vzniknutej situácie, prípadne sa prevádzkovateľ riadi pokynmi vydanými príslušnými orgánmi (napr. Hygienická stanica...).

Pre riadenie prevádzky verejnej kanalizácie počas mimoriadnych udalostí poverí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie svojho vedúceho pracovníka. Meno a kontakt na povereného pracovníka sa uvedie prevádzkovateľ verejnej kanalizácie do *Prevádzkového denníka* verejnej kanalizácie.

Výkon prevádzky verejnej kanalizácie počas mimoriadnych udalostí:

Prerušenie dodávky elektrickej energie

- do doby odstránenia závady možnosť využitia akumulačného priestoru čerpacích staníc a stokovej siete
- v prípade dlhodobého výpadku elektrickej energie, resp. poruchy na motorickej inštalácii čerpacích staníc: zabezpečiť náhradné prečerpávanie prítoku splaškových odpadových vôd prenosným kalovým čerpadlom do nasledujúcej šachty na verejnej kanalizácii

Náhle zhoršenie kvality vody

Postup popísaný v časti 4.1

Pri havárii niektorého z hlavných objektov

V závislosti od druhu a rozsahu havárie prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí spôsob zabezpečenia ďalšej prevádzky do doby odstránenia havárie.

V prípade, že si havária vyžiada náhradné odvádzanie odpadových vôd, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí odvádzanie splaškových odpadových vôd prečerpávaním pomocou náhradného kalového čerpadla.

Pri povodni, zemetrasení a pri epidémii

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie prijme opatrenia vyplývajúce z rozhodnutí príslušných komisií, resp. iných štátnych orgánov vydaných v závislosti od vznikutej situácie.

Po ukončení povodne alebo zemetrasenia prevádzkovateľ verejnej kanalizácie bude vykoná vizuálnu kontrolu celej stokovej siete a objektov na verejnej kanalizácii za účelom zistenia rozsahu spôsobených škôd a pripraví plán ich odstránenia.

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí, aby boli spôsobené škody odstranené v čo najkratšom možnom termíne.

15. Spôsob zabezpečenia náhradného odvádzania odpadových vôd

Náhradné odvádzanie odpadových počas havárie na verejnej kanalizácii, havárie objektov na verejnej kanalizácii a v prípade plánovaných opráv a rekonštrukcií verejnej kanalizácie s dôsledkom prerušenia kontinuálneho odvádzania odpadových vôd zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie pomocou prenosného kalového čerpadla.

16. Zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadnych udalostí pri prevádzke verejnej kanalizácie

Západoslovenské energetické závody, Malacky:

Adresa: ulica 1.mája 12 tel: 034/ 77 25962

Slovenská inšpekcia životného prostredia:

Adresa: Karloveská 2 Bratislava tel: 02/ 6029111

Slovenská inšpekcia životného prostredia:

Adresa: inšpektorát Prievozská Bratislava tel: 02/ 65 422046

Krajský úrad Bratislava, odbor životného prostredia :

Adresa: Karloveská 2 tel: 02/ 60 301700

Obvodný úrad Malacky, odbor životného prostredia:

Adresa: Záhorácka 2942/116 tel: 034/ 77 23841

SVP, š.p. OZ Bratislava

Adresa: Karloveská 2 Bratislava tel: 02/ 65 425425

SVP, š.p. OZ Bratislava, závod Povodie Moravy

Adresa: Pri Maline 2389 tel: 034/ 79 76111

Obecný úrad Malé Leváre

Adresa: Malé Leváre 177 tel: 034/ 77 95128

Hygiena (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)

Adresa: Ružinovská 8, Bratislava tel: 02/48 281111

17. Pokyny na spôsob vedenia prevádzkového denníka, prevádzkových záznamov, knihy revízií, zmien a opráv

17.1. Pokyny na spôsob vedenia Prevádzkového denníka

Vzor obsahu Prevádzkového denníka verejnej kanalizácie je v prílobovej časti (Príloha č. 1). Záznamy do Prevádzkového denníka bude vykonávať pracovník prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, ktorý vykonal prevádzkovú kontrolu stokovej siete, respektíve do prevádzkového denníka budú zaznamenané všetky udalosti, ktoré sa vyskytli v prevádzke stokovej siete.

Záznamy v Prevádzkovom denníku budú čitateľné, ich pravdivosť bude potvrdená podpisom pracovníka, ktorý záznam do Prevádzkového denníka uskutočnil.

Vedúci pracovník prevádzkovateľa verejnej kanalizácie vykoná kontrolu vedenia Prevádzkového denníka minimálne 1x za štvrtrok. O vykonanej kontrole bude do Prevádzkového denníka uvedený záznam.

17.2. Pokyny na spôsob vedenia Knihy revízií, zmien a opráv

Vzor obsahu Knihy revízií, zmien a opráv v prílobovej časti (Príloha č. 2). Záznamy do Knihy revízií, zmien a opráv uvedie pracovník prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, ktorý bol poverený zodpovednosťou za zabezpečenie revízie, vykonanie zmien a opráv.

Záznamy v Knihu revízií, zmien a opráv budú čitateľné, ich pravdivosť bude potvrdená podpisom pracovníka, ktorý záznam do Knihu revízií, zmien a opráv uskutočnil.

Vedúci pracovník prevádzkovateľa verejnej kanalizácie vykoná kontrolu vedenia Knihy revízií, zmien a opráv denníka minimálne 1x za štvrtrok.

O vykonanej kontrole bude do Knihu revízií, zmien a opráv uvedený záznam.

18. Zoznam materiálneho vybavenia na obsluhu a údržbu verejnej kanalizácie

- krompáč 1 ks
- lopata 1 ks
- hrable 1 ks
- ručný kosák na trávu 1 ks
- silný povraz (lano) dĺžky 5m na vytahovanie nádoby s nečistotami z kanalizačnej šachty
- nádoba na vytahovanie nečistôt (kýbel) 1 ks
- veľké kladivo 1 ks
- svietidlo (halogénová baterka) 1 ks
- drôtená kefa na odstraňovanie hrdze 1 ks
- 30 m hrubý drôt s koncovou úpravou na mechanické prečistenie kanalizačných stôk
- mechanický nástroj (krtko) na prečistenie kanalizačných prípojok 1 ks
- kalové čerpadlo 1 ks
- hadica ku kalovému čerpadlu dĺžky > 50 m
- prenosná elektrocentrála pre napojenie kalového čerpadla 1 ks

V. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie

1. Všeobecné požiadavky zaistenia bezpečnosti a ochrany pri práci

Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce upravuje zákon č.124 / 2006 Zb.

Povinnosti zamestnávateľa:

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný

- a) vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatrými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- b) zlepšovať pracovré podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom
- c) zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostach vykonávaných zamestnancami,
- d) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy
- e) zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov
- f) odstraňovať nebezpečenstvá a ohrozenia, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznátkov nie je možné, plánovať a vykonávať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie
- g) nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pracovných podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi, výrobnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce
- h) v priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo sa používajú technológie a zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia väčšieho počtu zamestnancov, iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia, a v priestoroch, kde sa nachádzajú osobitné nebezpečenstvá a nebezpečenstvá, ktoré môžu bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnancov,
 - 1. prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia
 - 2. vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia a umožniť prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebným zamestnancom
 - 3. zabezpečiť riadne a preukázateľné oboznámenie, výcvik a vybavenie zamestnancov podľa osobitných požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- i) určovať bezpečné pracovné postupy
- j) určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať
- k) písomne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; pravidelne ich vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať
- l) vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- m) vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk

1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 2. spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy
 3. zakázaných mladistvým zamestnancom
- n) viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
- o) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- p) zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s brernenami
- q) zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj, vtedy, ak o to zamestnanec požiada
- r) dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u
1. zamestnancov na odlúčených pracoviskách
 2. zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami
 3. osobitných skupín zamestnancov, predovšetkým vo vzťahu k špecifickým nebezpečenstvám, ktoré osobitne ovplyvňujú ich bezpečnosť a zdravie
- s) poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- t) nepoužívať pri práciach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný:

- a) vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia
- b) bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,
- c) udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie

Zamestnávateľ je povinný bezplatne

- a) poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu
- b) zabezpečovať zamestnancom podľa vnútorného predpisu pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory

Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiai, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách

Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch

Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností

Zamestnávateľ, ktorý je fyzickou osobou, a štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, po oznamení sú povinní zabezpečiť vykonanie potrebných preventívnych opatrení a ochranných opatrení ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie, sú povinní konať bezodkladne

Náklady spojené so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznámovala každého zamestnanca:

- a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť
- b) s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou pred nimi
- c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi, s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou pred nimi, ako aj so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku. Obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak osobitný predpis neustanovuje kratší čas.

Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o

- a) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika
- b) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a ria nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách
- c) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,
- d) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom práce, alebo orgánmi dozoru
- e) pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniac zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zistovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach

Práva a povinnosti zamestnancov

Zamestnanec má právo:

- a) prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou; v prípade potreby možno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v danom odbore
- b) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb

Zamestnanec je povinný:

- a) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený
- b) spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom rozsahu tak, aby im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úlohy uložené príslušným inšpektorátom práce alebo orgánom dozoru
- c) vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky v súlade s
 1. návodom na používanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený
 2. poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti
- d) obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvedčenie alebo preukaz a ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti
- e) náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyradovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť
- f) používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky
- g) dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie
- h) zúčastňovať sa na oboznámaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobniť sa overovaniu jeho znalostí
- i) podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam
- j) oznamovať bez zlyatočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému

- inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní
- k) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce
 - l) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise
 - m) dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách
- Vedúci zamestnanec je povinný nedostatky zistené v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezodkladne oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi, ak vykonanie potrebných preventívnych opatrení a ochranných opatrení je nad rámec jeho pracovných povinností.

2. Opatrenia pre prípad havárie a požiaru

Vzhľadom na skutočnosť, že verejnou kanalizáciou sú odvádzané iba splaškové odpadové vody následne čistené v čistiarni odpadových vôd, **nie je potrebné v súlade § 10 Zák.č.556 / 2002 Zb. vypracovať havarijný plán.** Povinnosť vypracovania havarijného plánu, ako aj opatrenia vyplývajúce zo zákona sa viažu na stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami.

Podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi ustanovuje zák.č.314 / 2002 Zb. v doplnení zákona č.438 / 2002 Zb. a zák.č.562 / 2005 Zb.

Povinnosti obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb vyplývajúce na úseku ochrany pred požiarmi:

- a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok
- b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi
- d) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
- e) zabezpečovať pravidelné školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa zdržujú v objektoch;
- f) vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi
- g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie
- h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách
- i) zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarно-technických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v lehotách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, vydanom ministerstvom

- j) určovať a mať k dispozícii požiaro-technické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom
- k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní riešili a dodržiaval požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom
- l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek
- m) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom
- n) dodržiavať pri skladovaní, ukladanie a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky protipožiarnej bezpečnosti
- o) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.
- p) obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiaro-technických zariadení, požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov, hasičskú techniku, hasiacie látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v objektoch, zariadeniach a v priestoroch a udržiavať ich v akcieschopnom stave
- r) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody k požiaro-technickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov
- s) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté
- t) udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania
- u) vykonať najmenej raz za rok cvičný požiarny poplach v objektoch, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb
- v) zriadíť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov
- w) spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch a na jej základe zriadíť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo. Zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu; druhy protipožiarnych hliadok.

Za účelom zníženia rizika vzniku požiaru je zakázané:

- a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dojst' k jeho rozšíreniu
- c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva policajného zboru

Činnosť pracovníkov pri zaznamenaní vzniku požiaru:

- Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. **150**, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie na združené telefónne č. **112**
- Uviest' kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí a kto volá. Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari (napríklad, na ktorom poschodí horí), ako došlo ku vzniku požiaru a vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
- Ak je to možné, pokúsiť sa uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiacie prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
- Zabezpečiť odvetranie zadymených priestorov (chodieb, schodísk a ostatných únikových ciest slúžiacich na evakuáciu osôb) pomocou ventilačných zariadení, okien a pod.
- Vykonáť nevyhnutné opatrenia na záchrannu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí – využiť na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo.
- Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

3. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

3.1. Pred úrazmi

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestnávateľ po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný:

- a) vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci a na ten účel najmä:
1. písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci
 2. vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci
 3. určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru
 4. zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami
- b) vopred vykonať opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postarať o svoje zdravie a bezpečnosť, prípadne o zdravie a bezpečnosť iných osôb, a aby podľa svojich možností zabránili následkom tohto ohrozenia
- c) bezodkladne informovať o ohrození a o príslušných ochranných opatreniach všetkých zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť vystavení tomuto ohrozeniu,
- d) bezodkladne vydať pokyny a zabezpečiť, aby zamestnanci mohli zastaviť svoju prácu, okamžite opustiť pracovisko a odísť do bezpečia,
- e) nepožadovať od zamestnancov, okrem odôvodnených a výnimcočných prípadov, aby pracovali

alebo sa zdržiavali na pracovisku, na ktorom existuje také ohrozenie.

Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária

Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik

- a) pracovného úrazu alebo služobného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav
- b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa
- c) nebezpečnej udalosti
- d) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie

Povinnosť oznámiť :zamestnávateľovi vznik udalosti má aj zamestnanec alebo fyzická

osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti.

Zamestnávateľ je povinný vnútorným predpisom určiť, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik vyššie uvedených udalostí.

Zamestnávateľ je povinný po oznámení bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Stav pracoviska, ak ide o závažné udalosti nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody. Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škode, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti.

Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu tak, že:

- a) zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti, ľažkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná dĺžka liečenia je najmenej 42 dní („závažný pracovný úraz“), zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika
- b) spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu
- c) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu

Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia o pracovnom úraze postupovať v zmysle zákona č. 124 / 2006 Zb.

3.2. Pred nebezpečenstvomotravy nebezpečnými látkami

Pre danú problematiku platia nasledovné predpisy :

Zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch č. 163/2001 Z. z.,

Zákon o ochrane zdravia ľudí č. 596/2002 Z.z.,

Nariadenia vlády SR č. 45, č. 46, č. 47 zo 16. 1. 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými (č. 45), karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi (č. 46) biologickými faktormi (č. 47)

- alebo ak predpokladaná dĺžka liečenia je najmenej 42 dní („závažný pracovný úraz“), zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika
- b) spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu
 - c) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu

Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia o pracovnom úraze postupovať v zmysle zákona č. 124 / 2006 Zb.

3.2. Pred nebezpečenstvom ottravy nebezpečnými látkami

Pre danú problematiku platia nasledovné predpisy :

Zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch č. 163/2001 Z. z.,

Zákon o ochrane zdravia ľudí č. 596/2002 Z.z.,

Nariadenia vlády SR č. 45, č. 46, č. 47 zo 16. 1. 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými (č. 45), karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi (č. 46) biologickými faktormi (č. 47)

Výnos MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Vyhláška MH SR č. 515/2001 o podrobnostiach obsahu karty bezpečnostných údajov.

Nebezpečné látky môžeme rozdeliť podľa toho, aké nepriaznivé účinky majú na ľudský organizmus a životné prostredie.

Nebezpečnými látkami a nebezpečnými chemickými prípravkami podľa zákona, sú:

- **výbušné látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré môžu reagovať exotermicky aj bez prístupu atmosferického kyslíka, pričom rýchlo vyvíjajú plyny a pri definovaných testovacích podmienkach dochádza k detonácií a prudkému zhoreniu alebo pri zahriatí v čiastočne uzavorenom priestore vybuchujú,
- **oxidujúce látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré podliehajú silným exotermickým reakciám v styku s inými, najmä horľavými látkami,
- **mimoriadne horľavé látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré majú v kvapalnom stave teplotu vzplanutia nižšiu ako 0 °C a teplotu varu nižšiu ako 35 °C a v plynnom stave v styku so vzduchom pri normálnej (izbovej) teplote a normálnom (atmosférickom) tlaku sú zápalné,
- **veľmi horľavé látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré
 - a) sa môžu sarnovoľne zahrievať a potom vznietiť pri styku so vzduchom za normálnej (izbovej) teploty a normálneho (atmosférického) tlaku a bez prívodu energie,

- b) sa môžu v tujom stave ľahko vznieť po krátkom kontakte so zápalným zdrojom a po odstránení zápalného zdroja ďalej horia alebo dymia,
 - c) majú v kvačalnom stave teplotu vzplanutia nižšiu ako 21 °C a nie sú mimoriadne horľavé,
 - d) pri styku s vodou alebo s vlhkým vzduchom vyvíjajú veľmi horľavé plyny v množstve najmenej 1 liter.kg⁻¹.hod⁻¹,
- **horľavé látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré majú teplotu vzplanutia v rozmedzí od 21 °C do 55 °C,
 - **veľmi jedovaté látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré už vo veľmi malých množstvách zapríčinujú smrť alebo akútne alebo chronické poškodenie zdravia, ak sú vdychované, požité alebo vstrebané pokožkou alebo sliznicou,
 - **jedovaté látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré v malých množstvách spôsobujú smrť alebo akútne alebo chronické poškodenie zdravia ak sú vdychované, požité alebo vstrebané pokožkou alebo sliznicou,
 - **škodlivé látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré môžu spôsobiť smrť alebo akútne alebo chronické poškodenie zdravia, ak sú vdychované, požité alebo vstrebané pokožkou alebo sliznicou,
 - **žieravé látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré ľažko poškodzujú tkanivá, ak s nimi prídu do priameho styku,
 - **dráždivé látky a prípravky, nežieravé látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré pri krátkodobom, dlhodobom alebo opakovanom styku s pokožkou alebo so sliznicami môžu spôsobiť ich zápalové zmeny,
 - **senzibilizujúce látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré môžu pri vdychovaní alebo vstrebaní pokožkou spôsobiť precitlivosť tak, že po opakovanej expozícii vznikajú charakteristické príznaky,
 - **karcinogénne látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré pri vdychovaní alebo požití alebo pri vstrebaní pokožkou môžu vyvolať rakovinu alebo zvýšiť jej výskyt,
 - **mutagénne látky a prípravky** – látky a prípravky, ktoré môžu pri vdychovaní, požití alebo pri vstrebaní pokožkou vyvolať alebo zvýšiť výskyt genetických poškodení,
 - **látky a prípravky poškodzujúce reprodukciu** – látky a prípravky, ktoré pri vdychovaní, požití alebo vstrebaní pokožkou môžu vyvolať alebo zvýšiť výskyt nededičných nepriaznivých účinkov na potomstvo alebo poškodenie mužských alebo ženských rozmnožovacích funkcií alebo schopnosti reprodukcie,
 - **látky a prípravky nebezpečné pre životné prostredie** – látky a prípravky, ktoré sa vyznačujú okamžitým alebo následným vplyvom na jednu alebo viac zložiek životného prostredia.

Zamestnávateľ je povinný

- a) zisťovať nebezpečné chemické faktory na pracovisku, a ak ich zistí, posudzovať riziko vyplývajúce z týchto faktorov so zohľadnením
 1. ich nebezpečných vlastností
 2. karty bezpečnostných údajov
 3. stupňa, druhu a trvania pôsobenia chemických faktorov
 4. podmienok práce súvisiacich s takými faktormi vrátane ich množstva
 5. najvyšších prípustných hodnôt vystavenia zamestnancov nebezpečným chemickým faktorom a biologických medzných hodnôt
 6. účinnosti uskutočnených preventívnych opatrení alebo opatrení, ktoré plánuje vykonať
 7. záverov už uskutočnených preventívnych lekárskych prehliadiok
- b) vyžiadať si dodatočné informácie potrebné na posúdenie rizika od dodávateľa alebo z iných dostupných zdrojov
- c) vypracovať posudok o riziku
 1. pri zistení nebezpečného chemického faktora,
 2. pri každej významnej zmene, alebo ak výsledky zdravotného dohľadu preukážu, že je to nevyhnutné
 3. pri každej novej činnosti súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi.

Pri činnostiach súvisiacich s vystavením zamestnancov viacerým nebezpečným chemickým faktorom sa riziko posudzuje na základe rizika, ktoré predstavujú všetky tieto faktory navzájom.

Pri akejkoľvek činnosti súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi je zamestnávateľ povinný okrem všeobecných zásad prevencie ustanovených osobitným predpisom dodržiavať všeobecné zásady prevencie rizík vyplývajúcich z nebezpečných chemických faktorov.

Ak výsledky posúdenia rizika podľa odseku preukážu riziko vyplývajúce z nebezpečných chemických faktorov, zamestnávateľ je povinný vylúčiť ho vykonaním špecifických ochranných a preventívnych opatrení.

Ak povaha činnosti neumožňuje vylúčiť riziko zamestnávateľ je povinný obmedziť riziko vyplývajúce z nebezpečných chemických faktorov na najnižšiu možnú mieru vykonaním špecifických ochranných a preventívnych opatrení.

Špecifické ochranné a preventívne opatrenia sa nemusia vykonať, ak výsledky posúdenia rizika preukážu, že vzhľadom na množstvo nebezpečných chemických faktorov na pracovisku je len malé riziko vyplývajúce z týchto faktorov, pričom dodržiavanie všeobecných zásad prevencie rizika je dostatočné na zníženie tohto rizika.

Ak zamestnávateľ nepreukáže vykonanie opatrení je povinný vykonávať pravidelne a pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá môže ovplyvniť vystavenie zamestnancov chemickým faktorom ich meranie, ak môžu predstavovať riziko pre zdravie zamestnancov na pracovisku, najmä vo vzťahu k najvyšším prípustným hodnotám

Pri posudzovaní rizika vyplývajúceho z nebezpečných chemických faktorov je zamestnávateľ povinný zohľadniť výsledky merania. Pri prekročení najvyšších prípustných hodnôt vystavenia zamestnancov chemickým faktorom je povinný vykonať preventívne a ochranné opatrenia na odstránenie rizika z ich prekročenia.

Na základe celkového posúdenia rizík je zamestnávateľ povinný vykonávať technické a organizačné opatrenia primerané povahie vykonávanej činnosti vrátane skladovania, manipulácie a oddelenia navzájom reagujúcich chemických faktorov a zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ich fyzikálno-chemických

vlastností.

Na pracoviskách s nebezpečnými chemickými faktormi môže zamestnávateľ zamestnávať len osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé, ktoré dosiahli 18 rokov veku; osoby vo veku od 16 do 18 rokov môžu vykonávať činnosti s takými faktormi len z dôvodu prípravy na povolanie, ak majú zabezpečené odborné vedenie a dozor a osobné ochranné pracovné prostriedky. Osoby, ktoré riadia práce s nebezpečnými chemickými faktormi, musia spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom a zástupcom zamestnancov údaje a informácie o nebezpečných chemických faktoroch vyskytujúcich sa na pracovisku a umožniť im prístup k akýmkoľvek záznamom o bezpečnostných údajoch a k záznamom vedeným zamestnávateľom.

Zamestnávateľ je ďalej povinný

- a) viesť záznamy o výsledkoch merania chemických faktorov u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a uchovávať ich 20 rokov od skončenia práce, ak ďalej nie je ustanovené inak
- b) viesť záznamy o druhu a množstve používaných chemických faktorov a uchovávať ich desať rokov od skončenia práce
- c) odovzdať záznamy po skončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska príslušnému orgánu na ochranu zdravia
- d) vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho príslušnému orgánu na ochranu zdravia na schválenie
- e) zabezpečiť nebezpečné chemické faktory proti ich zneužitiu alebo odcudzeniu
- f) zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov pri skladovaní nebezpečných chemických faktorov
- g) oznamovať údaje orgánu na ochranu zdravia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom.

Všeobecné zásady prevencie rizika :

Zamestnávateľ vylúči riziko pre zamestnancov vyplývajúce z nebezpečných chemických faktorov alebo ho zníži na najnižšiu možnú mieru

- a) vhodným usporiadáním pracoviska a organizáciou práce na pracovisku
- b) používaním vhodných pracovných prostriedkov pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi a postupmi údržby, ktoré zabezpečia ochranu zdravia zamestnancov na pracovisku
- c) znížením počtu zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť vystavení nebezpečným chemickým faktorom pri práci na najnižšiu možnú mieru
- d) obmedzením dĺžky a intenzity vystavenia zamestnancov nebezpečným chemickým faktorom pri práci
- e) primeranými hygierickými opatreniami
- f) znížením množstva nebezpečných chemických faktorov na pracovisku na množstvo nevyhnutne potrebné pre daný druh práce
- g) vhodnými pracovnými postupmi, v ktorých sú zahrnuté opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu nebezpečných chemických faktorov a odpadu obsahujúceho také chemické faktory na pracovisku.

Špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní jedovatých látok a prípravkov a veľmi jedovatých látok a prípravkov

Miestnosť, v ktorej sa skladujú jedovaté látky a prípravky, alebo veľmi jedovaté látky a prípravky musí byť uzamknutá, zabezpečená proti vlámaniu a nesmú sa v nej skladovať

- a) humánne lieky, veterinárne lieky a liečivá
- b) omamné látky, psychotropné látky a prípravky
- c) potraviny
- d) krmivá
- e) výbušné látky a prípravky
- f) horľavé látky

Veľmi jedovaté látky a prípravky možno skladovať v jednej miestnosti s inými látkami a prípravkami, ktoré nie sú jedovaté, s výnimkou látok uvedených v predchádzajúcim odseku len za predpokladu, že sú uložené v uzamknutej schránke určenej výhradne na skladovanie veľmi jedovatých látok a prípravkov. S jedovatými látkami a prípravkami sa môžu veľmi jedovaté látky a prípravky skladovať v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke, ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie alebo zámena, ak takýto spôsob skladovania schválil príslušný orgán na ochranu zdravia.

Jedovaté látky a prípravky možno skladovať v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke s látkami alebo prípravkami, ktoré nie sú jedovaté, s výnimkou ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie alebo zámena.

Jedovaté látky a prípravky a veľmi jedovaté látky a prípravky umiestnené v cisternách, v obdobných veľkokapacitných kontajneroch alebo v obaloch možno skladovať v uzavretých priestoroch zabezpečených proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, proti škodlivému pôsobeniu týchto látok a prípravkov na okolie a proti vniknutiu nepovolaných osôb do týchto priestorov.

Veľmi jedovaté látky a prípravky možno vydávať zo skladu len na žiadanku podpísanú zamestnancom, ktorý riadi práce s veľmi jedovatými látkami a prípravkami.

Nepoužité veľmi jedovaté látky a prípravky sa musia po ukončení pracovnej zmeny vrátiť do skladu alebo inak spôsobom zabezpečiť. Množstvo veľmi jedovatých látok a prípravkov sa musí evidovať.

Ochrana zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi

Pre každú činnosť, pri ktorej môžu byť zamestnanci vystavení karcinogénym alebo mutagénnym faktorom, je zamestnávateľ povinný zisťovať druh, mieru a trvanie vystavenia zamestnancov týmto faktorom tak, aby sa dali posúdiť všetky z nich vyplývajúce nebezpečenstvá pre zamestnancov a určiť príslušné opatrenia. Toto posudzovanie je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelne a pri každej zmene podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na vystavenie zamestnancov karcinogénym alebo mutagénnym faktorom.

Pri posudzovaní rizika je zamestnávateľ povinný prihliadať na všetky možné spôsoby a cesty vstupu týchto faktorov do organizmu. Zamestnávateľ je povinný predložiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia na požiadanie kritériá, ktoré sú základom na posudzovanie rizika z vystavenia zamestnancov karcinogénym alebo mutagénnym faktorom.

Pri posudzovaní rizika je zamestnávateľ povinný osobitne prihliadať na ohrozených zamestnancov a preskúmať ich zaradenie na pracovisko, na ktorom by mohli byť vystavení karcinogénym alebo mutagénnym faktorom.

Zamestnávateľ je povinný obmedzovať používanie karcinogénnych alebo mutagénnych faktorov na pracovisku, ak je to technicky možné, najmä ich nahradením látkami, prípravkami alebo postupmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre zdravie zamestnancov.

Ak výsledky posúdenia rizika preukážu riziko vyplývajúce z karcinogénnych alebo mutagénnych faktorov, zamestnávateľ je povinný:

- a) zabrániť vystaveniu zamestnancov týmto faktorom
- b) dodržiavať technické smerné hodnoty a expozičné ekvivalenty karcinogénnych a

- mutagénnych faktorov
- c) poskytovať príslušnému orgánu na ochranu zdravia na požiadanie informácie o výsledkoch posudzovania
 - d) informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o opatreniach na vylúčenie alebo obmedzenie rizika vyplývajúceho z karcinogénnych alebo mutagénnych faktorov.
- Ak nahradenie karcinogénnych alebo mutagénnych faktorov nie je technicky možné, zamestnávateľ zabezpečí ich výrobu a používanie v uzavretom systéme, ak je to technicky možné. Ak použitie uzavretého systému nie je technicky možné, zamestnávateľ zabezpečí, aby vystavenie zamestnancov týmto faktorom bolo znížené na najnižšiu technicky možnú úroveň. Pri určitých činnostiach, pri ktorých možno predvídať veľké zvýšenie vystavenia zamestnancov karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom a pri ktorých nemožno ochranu zdravia zamestnancov zabezpečiť ďalšími technickými preventívnymi opatreniami, zamestnávateľ je povinný vykonať také opatrenia, ktoré zabezpečia skrátenie vystavenia zamestnancov karcinogénnym a mutagénnym faktorom a ich ochranu počas týchto činností; pri určovaní opatrení prihlada na vyjadrenie zamestnancov a zástupcov zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa činnosti uvedené v odseku 6 vykonávali vo vymedzenom, zreteľne a viditeľne označenom priestore, alebo iným spôsobom zabrániť vstupu neoprávnených osôb do týchto priestorov. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť informácie a poučenie zamestnancom a zástupcom zamestnancov o nebezpečenstvách spojených s používaním karcinogénnych faktorov a mutagénnych faktorov a o opatreniach, ktoré sa musia na ochranu zdravia vykonávať. Ak príslušný orgán na ochranu zdravia nariadił vykonanie mimoriadnej preventívnej lekárskej prehliadky u zamestnancov z dôvodu zvýšeného vystavenia zamestnanca karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom, zamestnávateľ je povinný uskutočniť opäťovné posúdenie rizika. Na pracoviskách s karcinogénnymi alebo mutagénnymi faktormi môžu pracovať len osoby zdravotne spôsobilé, ktoré dovršili 18 rokov veku. Na pracoviskách s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi nesmú pracovať tehotné ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiace ženy. Zamestnávateľ je povinný viesť zoznamy zamestnancov vystavených karcinogénym a mutagénym faktorom, záznamy o výsledkoch ich merania, uchovávať ich alebo zabezpečiť ich uchovávanie najmenej 40 rokov od skončenia práce a umožniť k nim prístup zamestnancom, zástupcom zamestnancov, lekárovi poskytujúcemu závodnú preventívnu zdravotnú starostlivosť a príslušnému orgánu na ochranu zdravia.

- Pri všetkých činnostiach, pri ktorých existuje riziko vystavenia zamestnancov karcinogénom a mutagénom pri práci, zamestnávateľ
- a) zabezpečuje, aby zamestnanci nejedli, nepili a nefajčili v pracovných priestoroch, v ktorých je pravdepodobnosť kontaminácie karcinogénmi a mutagénmi
 - b) poskytuje zamestnancom účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a zabezpečuje ich používanie v nevyhnutne potrebnej miere,
 - c) zabezpečuje ukladanie osobných ochranných pracovných prostriedkov oddelenie od ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov a ostatných odevov, ich kontrolu a čistenie po každom použití a v prípade poškodenia ich opravu alebo výmenu pred ďalším použitím
 - d) zabezpečuje zamestnancom vhodné a primerané zariadenia na osobnú hygienu

- Pri nepredvídateľnej udalosti alebo havárii, ktorá by mohla spôsobiť mimoriadne vystavenie zamestnancov karcinogénom a mutagénom, zamestnávateľ
- a) zabezpečuje, aby na miesto udalosti alebo havárie mali prístup len zamestnanci vykonávajúci opravy a iné nevyhnutné práce
 - b) poskytuje zamestnancom ochranný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky na

ochranu dýchacích orgánov a zabezpečuje, aby v mieste udalosti alebo havárie nepracovali zamestnanci bez ochranného vybavenia

c) obmedzuje vystavanie zamestnancov karcinogénom a mutagénom na nevyhnutne potrebnú najnižšiu mieru.

O udalosti alebo havárii a o priyatých opatreniach zamestnávateľ informuje zamestnancov.

Ochrana zdravia pri práci s azbestom

Pri akejkoľvek činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko pôsobenia prachu z azbestu alebo materiálov, ktoré obsahujú azbest, zamestnávateľ je povinný určiť charakter a stupeň vystavenia zamestnancov prachu z azbestu alebo materiálov, ktoré obsahujú azbest, aby mohol posúdiť riziko pre zdravie zamestnancov, pričom prihliada aj na vyjadrenie zamestnancov a zástupcov zamestnancov.

Vyššie uvedenú činnosť je zamestnávateľ povinný oznámiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia pred jej začiatím a pri každej zmene použitia azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest.

Používanie azbestu pomocou rozprašovania a pracovné metódy, pri ktorých sa používajú izolačné alebo zvukolesné materiály s obsahom azbestu, sú zakázané.

Pri všetkých činnostiah vystavenie zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest

- a) musí byť obmedzené na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň,
- b) nesmie prekročiť najvyššie technické smerné hodnoty.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pravidelné meranie azbestu v ovzduší na mieste výkonu práce referenčnou metódou alebo akoukoľvek inou metódou, ktorá poskytne rovnaké výsledky. Výsledky merania musia zodpovedať osobnému vystaveniu zamestnanca prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest okrem prípadov, ak zamestnanci vykonávajú rovnaké alebo podobné práce na rovnakom mieste, keď možno odber vzoriek vykonať na skupinovom základe.

Pri prekročení hodnôt je zamestnávateľ povinný :

- a) zistiť príčiny ich prekročenia a bez meškania vykonať ochranné opatrenia
- b) prerušiť prácu až do vykonania ochranných opatrení
- c) zabezpečiť meranie azbestu na zistenie účinnosti ochranných opatrení

Ak nemožno účinne obmedziť pôsobenie prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky na ochraru dýchacích orgánov a výkon práce zabezpečiť tak, aby tieto prostriedky zamestnanci používali len v nevyhnutne potrebnom a príne obmedzenom čase.

Ak je pri určitých činnostiah predpoklad prekročenia hodnôt a nemožno účinne použiť technické opatrenia na obmedzenie pôsobenia prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranné opatrenia.

Pred začiatkom búracích prác alebo prác na odstránenie azbestu alebo výrobkov obsahujúcich azbest zo stavieb a zariadení je zamestnávateľ povinný vyhotoviť plán práce.

Zamestnávateľ je ďalej povinný pre všetky činnosti

- a) zabezpečiť špecifické ochranné opatrenia a poskytnúť zamestnancom a zástupcom zamestnancov informácie
- b) viest' zoznam zamestnancov a záznamy o ich vystavení prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a uchovávať ich alebo zabezpečiť ich uchovanie

Pri všetkých činnostiah, pri ktorých existuje riziko vystavenia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, zamestnávateľ

- a) zabezpečuje, aby zamestnanci nejedli, nepili a nefajčili v pracovných priestoroch, v ktorých je pravdepodobnosť výskytu azbestu
- b) poskytuje zamestnancom účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a zabezpečuje ich používanie v nevyhnutne potrebnej miere,
- c) zabezpečuje ukladanie osobných ochranných pracovných prostriedkov oddelenie od ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov a ostatných odevov, ich kontrolu a čistenie po každom použití a v prípade poškodenia ich opravu alebo výmenu pred ďalším použitím
- d) zabezpečuje zamestnancom vhodné a primerané zariadenia na osobnú hygienu

Ochrana zdravia pri práci s biologickými faktormi

Pri akejkoľvek činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko vystavenia zamestnancov biologickým faktorom, zamestnávateľ je povinný určiť charakter, stupeň a trvanie vystavenia zamestnancov týmto faktorom, aby mohol posúdiť riziko pre zdravie zamestnancov a určiť ochranné opatrenia. Zamestnávateľ je ďalej povinný:

- a) posudzovať riziko vyplývajúce z vystavenia zamestnancov biologickým faktorom pravidelne a pri každej zmene podmienok, ktoré môžu ovplyvniť vystavenie zamestnancov týmto faktorom
- b) vykonávať posudzovanie rizika na základe všetkých dostupných informácií
- c) nahrádzať používanie škodlivých biologických faktorov a znížovať riziko vyplývajúce z týchto faktorov
- d) vykonávať ochranné opatrenia na zníženie rizika vyplývajúceho z biologických faktorov
- e) poskytovať príslušnému orgánu na ochranu zdravia na požiadanie informácie, ak výsledky posúdenia rizika preukážu ohrozenie zdravia zamestnancov
- f) bezodkladne informovať príslušný orgán na ochranu zdravia o akejkoľvek mimoriadnej udalosti spojenej s možnosťou úniku biologického faktora, ktorý môže spôsobiť závažné prenosné ochorenie ľudí
- g) poskytovať zamestnancom a zástupcom zamestnancov informácie a poučenie
- h) viesť zoznam zamestnancov vystavených biologickým faktorom zaradených do tretej a štvrtnej skupiny a záznamy o ich vystavení biologickým faktorom a
 1. uchovávať ich desať rokov od skončenia vystaveniu biologickým faktorom
 2. uchovávať ich alebo zabezpečiť ich uchovávanie 40 rokov od skončenia vystaveniu biologickým faktorom v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom
- i) umožniť prístup príslušnému orgánu na ochranu zdravia a lekárovi poskytujúcemu závodnú zdravotnú starostlivosť k zoznamu a záznamom a odovzdať ich po skončení svojej činnosti alebo po zrušení pracoviska príslušnému orgánu na ochranu zdravia
- j) vopred označiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia prvé použitie biologického faktora najmenej 30 dní pred začiatkom práce a každé použitie ďalšieho biologického faktora alebo nového druhu biologického faktora v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom

Použitie biologických faktorov musí byť schválené príslušným orgánom na ochranu zdravia; schváleniu podlieha aj každá zmena použitia biologického faktora.

Ak výsledky posúdenia rizika preukážu, že vystavenie alebo možné vystavenie zamestnancov biologickému faktoru zaradenému do prvej skupiny nepredstavuje riziko pre zdravie zamestnancov, príslušné opatrenia sa neuplatnia.

Ochranné opatrenia na znížovanie rizika sú:

- a) obmedzenie počtu zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť vystavení biologickým faktorom pri práci na najnižšiu možnú mieru
- b) vypracovanie pracovných postupov a kontrolných opatrení na zabránenie uvoľňovaniu alebo na zníženie uvoľňovania biologických faktorov na najnižšiu možnú mieru v mieste výkonu

- práce
- c) kolektívne ochranné opatrenia, a ak sa nedá zabrániť vystaveniu biologickým faktorom, individuálne ochranné opatrenia vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 - d) hygienické opatrenia zamerané na prevenciu alebo na zníženie náhodného prenosu alebo uvoľnenia biologického faktora z pracoviska
 - e) používanie výstražnej značky pre nebezpečenstvo vyplývajúce z biologických faktorov a ďalšieho vhodného bezpečnostného a zdravotného označenia
 - f) vypracovanie plánov ochrany zamestnancov pre prípad havárie v súvislosti s biologickými faktormi
 - g) zisťovanie prítomnosti biologických faktorov používaných pri práci mimo miest ich primárneho určenia, ak je to primerané a technicky uskutočniteľné
 - h) vybavenie pracoviska prostriedkami na bezpečný zber, skladovanie a zneškodňovanie odpadov a zabezpečenie používania bezpečných a identifikateľných obalov po dekontaminácii odpadov, ak je vykonateľná,
 - i) zaistenie bezpečnej manipulácie a prepravy biologických faktorov na pracovisku

Zamestnávateľ pri všetkých činnostiach, pri ktorých existuje riziko z vystavenia zamestnancov biologickým faktorom pri práci

- a) zabezpečuje, aby zamestnanci nejedli a nepili v pracovných priestoroch, v ktorých existuje pravdepodobnosť kontaminácie biologickými faktormi
- b) zabezpečuje zamestnancom vhodné a primerané zariadenia na osobnú hygienu a podľa druhu činnosti aj roztoky na výplach očí a kožné antiseptiká
- c) poskytuje zamestnancom účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a zabezpečuje
 1. ich riadne skladovanie vo vyhradených priestoroch
 2. ich kontrolu a čistenie, ak je to možné pred ich použitím a vždy po každom ich použití,
 3. v prípade poškodenia ich opravu alebo výmenu pred ich ďalším použitím
- d) stanovuje postupy na odber, manipuláciu a spracovávanie vzoriek materiálu ľudského alebo zvieracieho pôvodu.

Osobné ochranné pracovné prostriedky vrátane ochranných pracovných odevov, ktoré môžu byť kontaminované biologickými faktormi, musia sa pri opúšťaní pracovných priestorov odložiť a udržiavať oddelene od ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov a ostatných odevov. Zamestnávateľ zabezpečuje ich dekontamináciu a očistenie a ak je to potrebné, ich zničenie.

3.3. Pred nebezpečenstvom udusením plynnimi

Verejnou kanalizáciou Závod sú odvádzané iba splaškové odpadové vody z domácností a drobných prevádzok. Vzhľadom na skutočnosť, že na verejnú kanalizáciu Závod nie sú napojení žiadny producenti iných ako splaškových odpadových vód, je výskyt plynných látok v odpadových vodách ktoré by mohli spôsobiť zdravotné ohrozenie pracovníkov prevádzkovateľa verejnej kanalizácie nepravdepodobný.

Napriek uvedenej skutočnosti je potrebné, aby pracovníci prevádzkovateľa verejnej kanalizácie dodržiavalí pri práci v priestoroch s možným výskytom zdraviu škodlivých látok a plynov všetky príslušné bezpečnostné opatrenia s ktorými boli svojím zamestnávateľom oboznámení.

Pri práci vykonávanej v miestach na verejnej kanalizácii (kanalizačné šachty, prečerpávacie stanice a iné objekty na verejnej kanalizácii bez prirodzeného vetrania) je potrebné v zásade dodržiavať nasledovný postup:

- 1) Pred vstupom do objektu (kanalizačná šachta, prečerpávacia stanica, iný objekt na verejnej kanalizácii) je potrebné zabezpečiť dôsledné odvetranie pracovného priestoru.
- 2) Pracovník vykonávajúceho prácu v objekte verejnej kanalizácie musí byť istený iným pracovníkom napr. bezpečnostným lanom.
- 3) Do odvetraného pracovného priestoru treba schádzať veľmi opatrne. Pri čo i len najmenšom príznaku nevoľnosti je potrebné pracovný priestor urýchlene opustiť.
- 4) V pracovnom priestore s predpokladaným výskytom nebezpečných látok a plynov aj po jeho odvetraní je potrebné pre výkon práce použiť osobitné ochranné pracovné prostriedky (napr. ochranný izolačný dýchací prístroj).

Najčastejšou príčinou otravy, ktorá môže byť spôsobená plynom na pracovisku všeobecne je otrava oxidom uhoľnatým (CO).

Charakteristika:

plyn bez farby a zápachu, vzniká nedokonalým spaľovaním palív a vo výfukových plynoch motorov. Nebezpečný je najmä v uzavretých priestoroch

Príznaky:

ako pri chrípke

- bolesti hlavy, zvonenie v ušiach
- svalová slabosť
- nevoľnosť, zvracanie
- bledá, normálna až červená farba tváre, slizníc
- dusenie sa, nepravidelné dýchanie nepokoj

Postup:

- zabezpečiť okamžité odvetranie priestoru (otvorenie okien, dverí)
- vyniesť postihnutého do bezpečia
- zistiť stav vedomia, dýchania, pulzu a dať prvú pomoc
- privolať zdravotníci pomoc
- neustále sledovať stav vedomia a príznaky

4. Zoznam osobných a ochranných pracovných prostriedkov

Každému pracovníkovi, ktorý vykonáva činnosti súvisiace s obsluhou a údržbou verejnej kanalizácie vzniká nárok na poskytnutie:

<u>Osobných pracovných prostriedkov</u>	- pracovný odev (montérky)	2 ks
	- plášť do dažďa	1 ks
	- zimný prešívany kabát	1 ks

Ochranných pracovných prostriedkov (Nariadenie vlády SR č.395 / 2006 Zb.)

- ochranná prilba	1 ks (iba pracovník verejnej zabezpečujúci činnosti na úseku obsluhy a údržby verejnej kanalizácie)
	- ochranné rúško, maska, respirátor, dýchací prístroj (ak pracovník vykonáva prácu v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch kanalizácie)

- ochranná obuv proti vlhku a chladu 1 párs
- ochranné rukavice 1 párs
- ochranný odev 1 ks (práca s biologickými faktormi)
- ochranné zariadenie proti pádu, bezpečnostné lano, popruh (pri výkone práce v šachtách a stokách)
- ochranný olej, mast' na ruky (práca vo vlhkém prostredí)
- bielizeň a ponožky (pri práci s biologickými faktormi)

5. Zoznam právnych predpisov týkajúcich sa problematiky zdravia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Vyhľáska č.500/2006 Zb. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úrade

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.359/2006 o podrobnostiach a ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej psychickej, fyzickej a senzorovej zátaze pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.356/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénym a mutagénnym faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.357/2006 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.345/2006 o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiareniom

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.338/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.276/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám

Zákon č. 479/2005 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Zb. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám

Vyhľáška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2005 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlásovaní stavu núdze, o vyhlásovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 44/2005 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Zb., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

Vyhľáška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Zb. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Zákon č. 541/2004 Zb. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2004 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrodе a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy

Vyhľáška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 271/2004 Zb. o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiareniom

Vyhľáška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Zb. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 470/2003 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Zákon č. 433/2003 Zb. Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Vyhľáška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariaderí

Zákon č. 596/2002 Zb. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Zb. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2002 Zb. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Zákon č. 151/2002 Zb. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2002 Zb. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2002 Zb. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2002 Zb. o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Zb. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Zb. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 39/2002 Zb. o ochrane zdravia pri práci s azbestom

Zákon č. 514/2001 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Zb. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zákon č. 367/2001 Zb. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon č. 311/2001 Zb. Zákonník práce

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Zákon č. 158/2001 Zb. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce

Vyhľáska Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Zb. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany

6. Adresa a telefónne číslo rýchlej zdravotnej pomoci, Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru.

Polícia:	158
Rýchla lekárska služba:	155
Hasiči:	150

VI. Výkresová dokumentácia prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie

Projekt stavby pre stavebné povolenie:

- A. Prehľadná situácia širších vzťahov
- B. Prehľadná situácia verejnej kanalizácie
- C. Prevádzková schéma verejnej kanalizácie
- D. Prehľadné pozdĺžne profily hydraulicky dôležitých kanalizačných potrubí
 - 1. pozdĺžny profil stoky A
 - 2. pozdĺžny profil stoky A1
 - 3. pozdĺžny profil stoky A2
 - 4. pozdĺžny profil stoky B
 - 5. pozdĺžny profil stoky C
 - 6. pozdĺžny profil stoky C1
 - 7. pozdĺžny profil stoky D
 - 8. pozdĺžny profil výtlaku z ČS3
 - 9. pozdĺžny profil výtlaku VL4
 - 10. pozdĺžny profil výtlaku VL1
- E. Výkresy čerpacích staníc
 - 1. čerpacia stanica ČS VL1, č. výkresu E.32.12
 - 2. čerpacia stanica ČS VL2, č. výkresu E.32.11
 - 3. čerpacia stanica ČS VL3, č. výkresu E.32.13
 - 4. čerpacia stanica ČS VL4, č. výkresu E.32.14

Poznámka:

Geodetické zameranie stokovej siete verejnej kanalizácie Veľké Leváre a realizačný projekt sa nachádzajú u vlastníka verejnej kanalizácie.

VII. Základné údaje o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie

Na verejnej kanalizácii Veľké Leváre nie sú vybudované osobitné objekty alebo zariadenia.

VIII. Pokyny na prevádzku a údržbu objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie

1. Zoznam a počet funkčných miest vyplývajúcich z rozsahu, kapacity a technickej vybavenosti objektu alebo zariadenia

Vzhľadom na neexistenciu žiadnych osobitných objektov a zariadení na verejnej kanalizácii Veľké Leváre je zoznam a počet funkčných miest vyplývajúcich z rozsahu, kapacity a technickej vybavenosti objektu a ebo zariadenia bezpredmetný.

2. Pokyny na uvedenie objektu alebo zariadenia do prevádzky

Pre uvedenie objektu alebo zariadenia do prevádzky platia zásady uvedené v stati IV. bod 3 tohto prevádzkového poriadku.

3. Opis možných prevádzkových stavov a pokyny na riadenie a výkon prevádzky objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie

3.1. Preplachovanie a čistenie stoky vrátane určenia zdroja preplachovej vody

Preplachovanie a čistenie stôk bude vykonávané v časovom rozvrhnutí podľa Prevádzkového plánu verejnej kanalizácie, ktorý každoročne spracuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Zdroj preplachovej vody je potrebné určiť v súčinnosti prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, vlastníka verejnej kanalizácie tak, aby zdroj preplachovej vody výhovoval podmienkam ktoré musia byť zabezpečené pre prevádzkyschopnosť použitého preplachovacieho zariadenia (ponorné čerpadlo, preplachovacie vozidlo...)

Zdrojom preplachovej vody môže byť vodný tok, jazero, rybník a pod. V takom prípade je potrebné dohodnúť podmienky odberu vody so správcom zdroja preplachovej vody.

3.2. Prevádzkovanie odľahčovacej komory, kanalizačného podchodu, zhybky, čerpacej stanice a dažďovej nádrže

Odlahčovacia komora

Na verejnej kanalizácii nie je vybudovaná odľahčovacia komora.

Kanalizačný podchod

Podchodom verejnej kanalizácie pod štátnou cestou, diaľnicou a železnicou je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

Pri kontrole podchodov je potrebné zhodnotiť stav pozemnej komunikácie a dráhy so zreteľom na ich výškové zmeny v mieste podchodu a v prílahlom okolí.

V prípade, že je kanalizačný podchod vybudovaný s gravitačným prietokom odpadových vôd je potrebné pri prevádzkovej kontrole podchodu vykonať kontrolu stavu prietočného profilu stoky v podchode. Kontrola stavu prietočného profilu stoky bude vykonaná pracovníkom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie presvetením stoky baterkou z kanalizačnej šachty pred a za kanalizačným podchodom.

Pri križovaní kanalizačného podchodu s vodným tokom je potrebné sledovať priesak balastných vôd do verejnej kanalizácie, vizuálnym porovnaním prietočného množstva splaškových odpadových vôd v kanalizačnej šachte pred a za kanalizačným podchodom.

Zhybka

Na verejnej kanalizácii Veľké Leváre nie je vybudovaná žiadna zhybka.

Čerpacia stanica

Na verejnej kanalizácii Veľké Leváre sú vybudované čerpacie stanice splaškových odpadových vôd.

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť bezporuchovú prevádzku čerpacích staníc.

Pre prevádzku čerpacích staníc platia postupy uvedené v stati IV bod.6, ods. 6.2 tohto prevádzkového poriadku.

Dažďová nádrž

Na verejnej kanalizácii nie je vybudovaná dažďová nádrž.

3.3. Prevádzkovanie stoky ako retenčnej nádrže

V prípade výskytu mimoriadnej udalosti v prevádzke stokovej siete (porucha na technológiu prečerpávacej stanice, mechanické poškodenie stoky s následkom znemožnenia prietoku stoky, upchatie stoky a pod.) je možné **dočasne** (do doby zabezpečenia náhradného riešenia pre odvádzanie splaškových odpadových vôd) prevádzkovať stokovú sieť ako retenčnú nádrž.

Pri prevádzkovaní stoky ako retenčnej nádrže je potrebné, aby prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečil:

1. Monitorovanie vzostupu hladiny odpadových vôd v kanalizačných šachtách
2. Prijatie okamžitých opatrení na náhradné riešenie prečerpávania odpadových vôd v kritickom úseku verejnej kanalizácie

Po odstránení príčiny, ktorá spôsobila nefunkčnosť verejnej kanalizácie je potrebné časť stokovej siete využívanej ako retenčná nádrž prepláchnuť.

3.4. Prevádzkovanie technologického procesu čistenia odpadových vôd

Splaškové odpadové vody z obce Veľké Leváre sú čistené v čistiarni odpadových vôd Gajary. Čistiareň odpadových vôd Gajary je mechanicko biologická, pozostávajúca z nasledovných hlavných objektov:

Lapač hrubých nečistôt

Vstupná čerpacia stanica a prijímacia nádrž fekálií

Združený objekt biologickej čistenia

Technologická budova I. a II.

Ostatné pridružené objekty

Pokyny na prevádzkovanie technologického procesu čistenia odpadových vôd sú popísané v Manipulačnom poriadku a v Prevádzkovom poriadku čistiarne odpadových vôd Gajary.

3.5. Ovládanie monitorovacej a riadiacej techniky

Na verejnej kanalizácii Veľké Leváre nie je v súčasnosti inštalovaná žiadna dôležitá monitorovacia a riadiaca technika.

3.6. Prevádzkové pokyny výrobcov strojových a technologických zariadení pre jednotlivé objekty stokovej siete a čistiarne odpadových vôd

Na verejnej kanalizácii Veľké Leváre sa nenachádzajú žiadne osobitné objekty ani čistiareň odpadových vôd.

Prevádzkové pokyny platné pre čerpacie stanice splaškových vôd vybudované na verejnej kanalizácii Veľké Leváre tvoria súčasť tohto prevádzkového poriadku a taktiež sú uložené u vlastníka verejnej kanalizácie.

4. Pokyny na prevádzkovú údržbu a odstraňovanie porúch na objekte alebo zariadení verejnej kanalizácie

Pokyny na prevádzkovú údržbu a odstraňovanie porúch na verejnej kanalizácii Veľké Leváre sú uvedené v stati IV. tohto prevádzkového poriadku

Pokyny na prevádzkovú údržbu a odstraňovanie porúch na objektoch čerpacích staníc tvoria súčasť tohto prevádzkového poriadku a taktiež sú uložené u vlastníka verejnej kanalizácie.

5. Počet, rozsah a sledované parametre prevádzkových kontrol kvality odpadových vôd a technologického procesu čistenia odpadových vôd

Verejnou kanalizáciou Veľké Leváre sú odvádzané iba splaškové odpadové vody z domácností a drobných prevádziek. Na verejnú kanalizáciu Veľké Leváre nie sú napojení žiadni producenti priemyselných odpadových vôd.

Na verejnej kanalizácii Veľké Leváre nie je vybudovaná čistiareň odpadových vôd.

Z uvedeného dôvodu nie je potrebné na verejnej kanalizácii Veľké Leváre vykonávať prevádzkové kontroly kvality odpadových vôd a technologického procesu čistenia odpadových vôd.

6. Zoznam miest určených na odber vzoriek odpadových vôd z objektu alebo zo zariadenia verejnej kanalizácie

Vzhľadom na skutočnosť, že na verejnú kanalizáciu Veľké Leváre nie sú napojení žiadni producenti priemyselných odpadových vôd, odber vzoriek odpadových vôd z objektu alebo zo zariadenia verejnej kanalizácie nie je potrebné vykonávať.

7. Pokyny na riadenie objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie počas mimoriadnych udalostí (pri zrážkach s nadmernou intenzitou, počas povodne, pri havarijnom úniku priemyselných a iných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, pri úniku škodlivých alebo obzvlášť škodlivých látok, ktoré nie sú súčasťou odpadových vôd, a pri havárii stavebnej alebo strojovej časti zariadení)

Na verejnej kanalizácii Veľké Leváre nie sú vybudované osobitné objekty alebo zariadenia u ktorých by bolo potrebné vydať pokyny na riadenie počas mimoriadnych udalostí.

8. Dorozumievací systém medzi prevádzkovým strediskom a pracovnými čatami

Počas prác vykonávaných na verejnej kanalizácii je ako dorozumievací systém medzi pracovníkmi a riadiacim pracovníkom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možné využiť dostupnú telekomunikačnú techniku (mobilný telefón, krátkovlnná vysielačka). Použitie druhu telekomunikačnej techniky medzi prevádzkovým strediskom a pracovnými čatami je na rozhodnutí prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

9. Zoznam miest skladovania strojov, prístrojov a hlavných druhov materiálov potrebných na zabezpečenie prevádzky objektu alebo zariadenia vrátane likvidácie havarijných situácií

Určenie miesta skladovania strojov, prístrojov a hlavných druhov materiálov potrebných na zabezpečenie prevádzky verejnej kanalizácie, objektu alebo zariadenia na verejnej kanalizácii, vrátane likvidácie havarijných situácií je predmetom dohody prevádzkovateľa a vlastníka verejnej kanalizácie.

10. Zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadnych udalostí pri prevádzke objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie

Západoslovenské energetické závody, Malacky:

Adresa: ulica 1.mája 12 tel: 034/ 77 25962

Slovenská inšpekcia životného prostredia:

Adresa: Karloveská 2 Bratislava tel: 02/ 6029111

Slovenská inšpekcia životného prostredia:

Adresa: inšpektorát Frievozská Bratislava tel: 02/ 65 422046

Krajský úrad Bratislava, odbor životného prostredia :

Adresa: Karloveská 2 tel: 02/ 60 301700

Obvodný úrad Malacky, odbor životného prostredia:

Adresa: Záhorácka 2942/116 tel: 034/ 77 23841

SVP, š.p. OZ Bratislava

Adresa: Karloveská 2 Bratislava tel: 02/ 65 425425

SVP, š.p. OZ Bratislava, závod Povodie Moravy

Adresa: Pri Maline 2389 tel: 034/ 79 76111

Obecný úrad Veľké Leváre

Adresa: Štefánikova 747 tel: 034/ 77 94107

Hygiena (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)

Adresa: Ružinovská 8, Bratislava tel: 02/48 281111

11. Pokyny na spôsob vedenia prevádzkového denníka, prevádzkových záznamov, knihy revízií, zmien a opráv

11.1. Pokyny na spôsob vedenia Prevádzkového denníka

Pokyny na spôsob vedenia Prevádzkového denníka sú uvedené v stati IV. bod 17, ods. 17.1 tohto prevádzkového poriadku.

11.2. Pokyny na spôsob vedenia prevádzkových záznamov

Pre verejnú kanalizáciu Veľké Leváre nie je potrebné viesť prevádzkové záznamy, nakoľko tieto súvisia predovšetkým so zabezpečovaním prevádzky čistiarne odpadových vôd.

11.3. Pokyny na spôsob vedenia Knihy revízií, zmien a opráv

Pokyny na spôsob vedenia Knihy revízií, zmien a opráv sú uvedené v stati IV. bod 17, ods. 17.2 tohto prevádzkového poriadku.

IX. Pokyny na obsluhu objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie

1. Spôsob ovládania objektu alebo zariadenia

Vzhľadom na neexistenciu žiadnych osobitných objektov a zariadení na verejnej kanalizácii Veľké Leváre sú pokyny na spôsob ovládania objektu alebo zariadenia bezpredmetné.

Pokyny na spôsob ovládania čerpacích staníc vybudovaných na verejnej kanalizácii Veľké Leváre tvorí súčasť tohto prevádzkového poriadku a je taktiež uložený u vlastníka verejnej kanalizácie.

2. Systémy merania a regulácie a ich ovládanie v objekte

Vzhľadom na neexistenciu žiadnych osobitných objektov a zariadení na verejnej kanalizácii Veľké Leváre sú systémy merania a regulácie a ich ovládanie v objekte bezpredmetné.

Dokumentácia systémov merania a regulácie čerpacích staníc vybudovaných na verejnej kanalizácii Veľké Leváre tvorí súčasť tohto prevádzkového poriadku a je taktiež uložená u vlastníka verejnej kanalizácie.

3. Napojenie na elektrickú energiu, opis pohonu, zapojenie vnútorného rozvodu s opisom funkcie a súpis hlavných zariadení vrátane elektrických pohonov s očíslovaním podľa schém

Vzhľadom na neexistenciu žiadnych osobitných objektov a zariadení na verejnej kanalizácii Veľké Leváre je napojenie na elektrickú energiu, opis pohonu, zapojenie vnútorného rozvodu s opisom funkcie a súpis hlavných zariadení vrátane elektrických pohonov s očíslovaním podľa schém bezpredmetné.

Dokumentácia ohľadne napojenia čerpacích staníc na elektrickú energiu, zapojenie vnútorného rozvodu s opisom funkcie a súpis hlavných zariadení vrátane elektrických pohonov s očíslovaním podľa schém tvorí súčasť tohto prevádzkového poriadku a je taktiež uložená u vlastníka verejnej kanalizácie.

X. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

1. Všeobecné požiadavky bezpečnosti práce

Všeobecné požiadavky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v stati V. bod 1 tohto prevádzkového poriadku.

2. Pokyny na vstup do objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie, ktoré môžu byť nebezpečné

Nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri vstupe do objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie:

- Nebezpečenstvo otravy spôsobené možným únikom škodlivých látok do odpadových vôd

Predpoklad výskytu škodlivých látok v splaškových odpadových vodách, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé s následkom otravy je minimálny. Napriek tejto skutočnosti, je potrebné pred vstupom pracovníka do objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie dodržať všetky bezpečnostné opatrenia a zabezpečiť dostatočné odvetranie pracovného priestoru.

V prípade zistenia príznakov z výskytu škodlivých látok počas výkonu práce v objekte alebo zariadení verejnej kanalizácie (bolesť hlavy, nevoľnosť) je potrebné pracovný priestor okamžite opustiť.

Pre výkon prác v objektoch alebo zariadeniach verejnej kanalizácie je potrebné zo strany prevádzkovateľa určiť minimálne dvoch pracovníkov (Jeden pracovník bude vykonávať práce a druhý bude istiť jeho bezpečnosť).

- Zlý technický stav vstupného zariadenia do objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie

Pred vstupom do objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie je potrebné, aby sa pracovník vizuálne zhodnoval technický stav vstupného zariadenia (rebrík, stúpadlá). V prípade podozrenia o zlom technickom stave vstupného zariadenia pracovník **nesmie** toto vstupné zariadenie použiť. V prípade nutnosti výkonu prác v objekte alebo zariadení verejnej kanalizácie je potrebné použiť náhradné riešenie (alumíniový rebrík).

Pracovník ktorý zistil zlý technický stav vstupného zariadenia je povinný túto skutočnosť okamžite ohlásiť vedúcemu pracovníkovi a zaznamenať zistenie v príslušnom prevádzkovom zázname.

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný zistenú závadu odstrániť v najkratšom možnom termíne.

- Silné znečistenie a námraza na vstupnom zariadení do objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie

Pred vstupom do objektu alebo zariadenia na verejnej kanalizácii je potrebné, aby sa pracovník vizuálne skontroloval vstupné zariadenie. Neprimerané znečistenie a výskyt námrazy na vstupnom zariadení môžu spôsobiť pracovný úraz z pošmyknutia.

V prípade výskytu neprimeraného znečistenia a námrazy na vstupnom zariadení, pracovník vykoná pred vstupom do objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie očistenie vstupného zariadenia vhodným spôsobom.

Následne po oč stení vstupného zariadenia vstupuje pracovník do objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie maximálne opatrne.

3. Opatrenia pre prípad havárie a požiaru

Opatrenia pre prípad havárie a požiaru u objektov a zariadení verejnej kanalizácie sú totožné ako pri prevádzkovanií verejnej kanalizácie (stat' V. bod. 2 tohto prevádzkového poriadku).

4. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

4.1. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pred úrazmi

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pred úrazmi u objektov a zariadení verejnej kanalizácie sú totožné ako pri prevádzkovanií verejnej kanalizácie (stat' V. bod.3, ods.3.1 tohto prevádzkového poriadku).

4.2. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pred nebezpečenstvom otravy nebezpečnými látkami

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pred nebezpečenstvom otravy nebezpečnými látkami u objektov a zariadení verejnej kanalizácie sú totožné ako pri prevádzkovanií verejnej kanalizácie (stat' V. bod. 3, ods.3.2 tohto prevádzkového poriadku).

4.3. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pred nebezpečenstvom udusením plynnimi

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pred nebezpečenstvom udusením plynnimi u objektov a zariadení verejnej kanalizácie sú totožné ako pri prevádzkovanií verejnej kanalizácie (stat' V. bod 3, ods.3.3 tohto prevádzkového poriadku).

5. Požiadavky na ochranu pred nebezpečenstvom otravy nebezpečnými látkami

Požiadavky na ochranu pred nebezpečenstvom otravy nebezpečnými látkami u objektov a zariadení verejnej kanalizácie sú totožné ako pri prevádzkovanií verejnej kanalizácie a sú uvedené v stati V. bcd 3, ods.3.2 tohto prevádzkového poriadku.

6. Požiadavky na ochranu pred ochorením a nákazou vrátane požiadaviek na zdravotné prehliadky a prvú pomoc

Požiadavky na ochranu pred ochorením a nákazou vrátane požiadaviek na zdravotné prehliadky a prvú pomoc u objektov a zariadení verejnej kanalizácie sú totožné ako pri prevádzkovanií verejnej kanalizácie a sú uvedené v stati V. bod 3, ods.3.2 tohto prevádzkového poriadku.

7. Požiadavky na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci s infekčným materiáлом, chemikáliami a jedmi

Požiadavky na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci s infekčným materiáлом, chemikáliami a jedmi u objektov a zariadení verejnej kanalizácie sú totožné ako pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie a sú uvedené v stati V. bod 3, ods.3.2 tohto prevádzkového poriadku.

8. Zoznam osobných a ochranných pracovných prostriedkov

Zoznam osobných a ochranných pracovných prostriedkov uvedený v stati V. bod 4 je platný aj pre vybavenie pracovníkov na úseku zabezpečenia prevádzky u objektov a zariadení verejnej kanalizácie.

9. Adresa a telefónne číslo rýchlej zdravotnej pomoci, Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru

Polícia:	158
Rýchla lekárska služba:	155
Hasiči:	150

10. Zoznam bezpečnostných a hygienických predpisov, s ktorými musia byť zamestnanci preukázaťne oboznámení

Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhľáška č.500/2006 Zb. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úrade

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.356/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénym a mutagénnym faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.338/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Vyhľáška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2005 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Zb. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Ostatné zákony, vyhlášky a nariadenia podľa uváženia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie ako zamestnávateľa pracovníkov na úseku prevádzkovania verejnej kanalizácie.

XI. Náležitosti čistiarne odpadových vôd

Verejná kanalizácia Závod nie je zakončená samostatnou čistiarňou odpadových vôd. Splaškové odpadové vody z obce Závod sú odvádzané verejnou kanalizáciou a čistené v čistiarni odpadových vôd Gajary.

Vlastníkom čistiarne odpadových vôd je obecný úrad Gajary.

Náležitosti čistiarne odpadových vôd Gajary sú podrobne popísané v manipulačnom a prevádzkovom poriadku čistiarne odpadových vôd Gajary.

Základné projektované parametre ČOV

ČOV Gajary bola kapacitne navrhnutá pre prítok a čistenie splaškových odpadových vôd z obcí Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod.

Počet odkanalizovaných obyvateľov	6500 EO
Priemerný denný prítok odp. vôd	1 188 m ³ /d
Maximálny denný prítok odp. vôd	1 534 m ³ /d

Celková projektovaná účinnosť procesu mechanického a biologického čistenia:

Parameter	Priemerná účinnosť %	Minimálna účinnosť %
BSK ₅	95	92
CHSK _{Cr}	87	81

ČOV Gajary pozostáva z nasledovných hlavných objektov:

1. Lapač hrubých nečistôt (Šachta česlového koša, Lapač piesku, Pračka piesku)
2. Vstupná čerpacia stanica a prijímacia nádrž fekálíí
3. Združený objekt biologického čistenia (Rozdeľovací objekt, Aktivačné nádrže, Dosadzovacie Nádrže, Kalojem, Regeneračná nádrž kalu)
4. Technologická budova I. a II.
5. Prevádzková budova
6. Prepojovacie potrubia a areálová kanalizácia
7. Výtlak z ČOV